

Ofício nº 35/23/UN-BSA60/SNS

Juazeiro do Norte, 03 de Outubro de 2023

José Nailton Sobreira de Macedo
Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira

Prezado Senhor,

Em resposta ao requerimento nº 028/2023 da Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira, referente a esclarecimentos acerca de falhas no abastecimento de água no município ocorrido nos últimos dias, a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará - Cagece, representada nestes termos pela Unidade de Negócio Bacia do Salgado - UNBSA, vem informar que os problemas de abastecimento nesta cidade, iniciou-se durante o período de 19 e 23 de Setembro em decorrência de alguns vazamentos na adutora de água tratada que fica localizada entre o distrito de Quitaiús, distante 23 km da sede do município de Lavras da Mangabeira. Estes problemas se originaram devido a prática irregular e criminosa de utilização de queimadas as margens da rodovia Padre Cícero que danificou trechos de nossa tubulação resultando no surgimento de vazamentos ao longo de nossa adutora. Associado a isso, também houve no dia 25 de Setembro a identificação de intervenções na adutora realizada por terceiros para prática de furtos de água, reduzindo o abastecimento para toda a sede do município. Estes problemas já foram solucionados, voltando a funcionar normalmente o abastecimento desde o último dia 26.

Saliento que aproveitando a paralisação emergencial, foi executado a substituição de mais um trecho da tubulação da adutora para evitar novas paralisações, onde até o momento já foram substituídos aproximadamente 4.200 metros de tubulação de 250 mm de PVC Defofo, instalação de equipamentos de segurança hidráulica (ventosas de alta performance tríplice função), reforços de rede de distribuição, instalação de registro de manobras, substituição de 872 metros de rede distribuição.

Reforçamos nosso compromisso em continuar trabalhando e investindo em melhorias, objetivando a garantir a prestação de serviços a população de Lavras da Mangabeira mesmo em situações adversas.

Atenciosamente,

Francisco Gilberto Máximo Bezerra
Júnior
Gerente - UNBSA

FRANCISCO
GILBERTO MAXIMO
BEZERRA
JUNIOR:850112903
87

Assinado de forma digital
por FRANCISCO GILBERTO
MAXIMO BEZERRA
JUNIOR:85011290387
Dados: 2023.10.03 16:59:09
+03'00'

Recebi em 04/10/2023.